

Общество с ограниченной ответственностью «Гранула»

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Гранула»

_____И.В.Пеллетайзер

« ____ » _____ 202_ г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Дата введения в действие:

« ____ » _____ 202_ г.

(вводится впервые)

Разработана:

Начальник производства

ООО «Гранула»

_____А.Х.Сушильный

« ____ » _____ 202_ г.

г. Трудовой
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Все сотрудники ООО «Гранула» должны проходить противопожарную подготовку с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях цеха.
- 1.2. Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным генеральным директором предприятия.
- 1.3. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к административной, либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
- 1.4. Сотрудники ООО «Гранула» должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения.
- 1.5. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на инженера-механика, старшего оператора.
- 1.6. Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на начальника производства.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. К пожарным работам относятся:
 - 2.1.1. Электро-газосварка, покраска с применением пожароопасных лаков и красок, применение горючих клеев и мастик при отделке помещений.
 - 2.1.2. Применение паяльных ламп и электронагревательных приборов.
 - 2.1.3. Чистка теплогенератора.

3. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ

- 3.1. Разведение открытого огня в местах, не предусмотренных для этой цели
- 3.2. Курение в не отведенных специально для этой цели местах.
- 3.3. Неисправность электропроводок, электроосветительной аппаратуры, электромоторов.

3.4. Нарушение правил при сварочных работах.

3.5. Для предотвращения возникновения пожаров на территории предприятия ООО «Гранула», сотрудникам категорически воспрещается:

3.5.1. Разведение огня и курение в не установленных для этого местах.

3.5.2. Производство работы с открытым огнем на расстоянии ближе 10 метров от легковоспламеняющихся веществ и материалов.

3.5.3. Хранить в помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы.

3.5.4. Оставлять без присмотра включенное в сеть оборудование.

3.5.5. Пользоваться электронагревательными приборами не промышленного изготовления (электроплитами открытого типа, кипятильниками и т.д.).

3.5.6. Загромождать выходы и проходы.

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

4.1. Сотрудник, заметивший пожар, должен немедленно сообщить о случившемся руководству, вызвать по телефону 010 пожарную команду и до ее прибытия принять меры к устранению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения, предварительно отключив оборудование и питание щита управления.

4.2. При тушении пожара строго придерживаться следующих правил:

4.2.1. Электропроводку тушить песком, порошковым огнетушителем.

4.2.2. При горении легковоспламеняющихся материалов, тушение производить подачей в очаг углекислоты либо пены из огнетушителей, песком, заливание водным раствором (водой).

4.2.3. По прибытии пожарного подразделения, проинформировать о характере и месте возгорания.

Инструкцию составил

Начальник производства:

А.Х.Сушильный